

Số: 2025.889/KQ-RDC

Ngày 23 tháng 6 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Theo kế hoạch lấy mẫu số: 2506.093/HT-RDC

- Tên khách hàng: VINHOMES METROPOLIS
- Địa điểm lấy mẫu: 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Tình trạng mẫu: Mẫu được bảo quản tại hiện trường
- Ngày lấy mẫu: 10/06/2025
- Thời gian thử nghiệm: 12/06/2025 – 23/06/2025
- Kết quả thử nghiệm:
 - Loại mẫu: Nước thải
 - Phương pháp lấy và bảo quản mẫu: TCVN 5999:1995; TCVN 6663-14:2018; TCVN 6663-3:2016; TCVN 6663-1:2011; TCVN 8880:2011
 - Mã số mẫu: 2506.097NT: Nước thải sau bể khử trùng HTXLNT

Stt	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử nghiệm	Giới hạn phát hiện MDL	Kết quả thử nghiệm	QCVN 14:2008/ BTNMT (Cột B)
					2506.097NT	
1.	pH ⁽¹⁾	-	TCVN 6492:2011	-	7,12	5 - 9
2.	Nhiệt độ ⁽¹⁾	°C	SMEWW 2550B:2023	-	27,1	-
3.	TDS ⁽¹⁾	mg/L	HD-HT-TDS	-	583	1.000
4.	TSS ⁽¹⁾⁽²⁾	mg/L	SMEWW 2540D:2023	2,8	36	100
5.	BOD ₅ ⁽¹⁾	mg/L	TCVN 6001-1:2021	1,1	74	50
6.	COD ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 5220.C:2023	3,3	240	-
7.	NO ₃ ⁻ N ⁽¹⁾	mg/L	US EPA Method 352-1	0,085	1	50
8.	NH ₄ ⁺ N ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 4500-NH ₃ .B&F:2023	0,043	42,5	10
9.	S ²⁻ ⁽¹⁾⁽²⁾	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2023	0,035	0,044	4,0
10.	PO ₄ ³⁻ P ⁽¹⁾⁽²⁾	mg/L	SMEWW 4500-P.E:2023	0,026	2,8	10
11.	Dầu mỡ ĐTV ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	1,3	1,5	20
12.	Coliform ⁽¹⁾	MPN/ 100 mL	SMEWW 9221B: 2023	1,8	54.000	5.000
13.	Chất hoạt động bề mặt ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 5540 B&C:2023	0,025	KPH	10

Ghi chú: - ⁽¹⁾: Thông số được Bộ Tài nguyên và môi trường công nhận;
- ⁽²⁾: Thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT – 1.1198;
- KPH: Không phát hiện, kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện (MDL) của phương pháp;
- Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm lấy;
- Thời gian lưu mẫu: 5 ngày (mẫu nước) kể từ ngày trả kết quả. Hết thời gian lưu mẫu, RDC không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng;
- Các nội dung thông tin mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng;

PHÒNG THÍ NGHIỆM



TRẦN NGUYỄN HIẾU HIẾU

PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH
NGHIÊN CỨU
VÀ PHÁT TRIỂN
RDC
NGUYỄN TRƯƠNG PHÚ

Lưu ý: Không được sao trích một phần hoặc toàn bộ kết quả nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của RDC.